

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

08.08.2023 року

м. Дніпро
(назва населеного пункту)

Обстеження проводила комісія у складі:

Спеціаліст I категорії сектору капітального будівництва та ремонту відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради Владислав ОЛІФЕРУК

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бахмутського районного управління Головного управління ДСНС України у Донецькій області старший лейтенант служби ЦЗ Марина ФЕДОРОВА

Заступник директора з АГР КЗО ДЛІТ імені О.Гончара ДМР Владислав Журавльов

В.о директора КЗО ДЛІТ імені О.Гончара ДМР Наталія Водоп'ян

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко 8, комунальної власності

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить до департаменту гуманітарної політики

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

загальноосвітній заклад

основне функціональне призначення

(підвальне приміщення) вбудоване в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 30.8 кв. м, загальний об'єм 107.8 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначається)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, не захаращені

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (заоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один вхід

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, шлісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання передбачено проєктом

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших смістей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли не передбачено проєктом

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проєктом

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення передбачено проєктом